Начальнику отдела по надзору
за электростанциями и распределительными сетями
ЦУ «Ростехнадзор»
В.А.Западнову

Сводка ОАО «Ногинская электросеть» о технологических нарушениях на 7:00 31.01.2011года

дата и время возникновения технологического нарушения	характер проявления и причина возникновения технологического нарушения	вид, объём и мощность отключенного оборудования	обесточенные потребители	категория надёжности, согласно схеме присоединения	принятые меры	дата и время включения
02.01.2011 5 ч 00 мин	В РТП-6 автоматически от МТЗ отключился МВ на ТП-51. Причина – падение деревьев на участок ВЛ 6 кВ ТП-51 – ТП-7.	ТП-51,587,574,627,39. Общая мощность – 463 кВА.	Частные ж/дома, СНТ, АЗС г.Ногинск.	III	Абоненты переведены на резервное питание. ЛЭП 6 кВ опилена, восстановлена в последствии.	02.01.2011 5 ч 50 мин
02.01.2011 8 ч 30 мин	В ПС-414 автоматически от МТЗ отключился МВ на фид. 18. Причина – падение деревьев на ЛЭП 6 кВ фид. 18/414.	ТП-554, 319, 560, 361, 362, 304, 305, 303. Общая мощность – 960 кВА.	Частные ж/дома, СНТ г.Электроугли.	III	Трасса ЛЭП 6 кВ пропилена, ЛЭП включена в работу.	05.01.2011 18 ч 00 мин
02.01.2011 13 ч 30 мин	Пропало напряжение 6 кВ на фид. 104, 105, 201, 202 от ПС-640. Причина – авария на ЛЭП 110 кВ МОЭСК.	г.Электроугли полностью.	г.Электроугли полностью.	II, III	Объекты жизнеобеспечения (котельные, ВЗУ, КНС, ВНС), больница, милиция, пож.охрана переведены на фид.4/414.	Фидера включены под напряжение и нагрузку 02.01.2011 19 ч 00 мин
03.01.2011 7 ч 45 мин	В РТП-147 автоматически от МТЗ отключился МВ на ТП-4. Причина – электропробой КЛ 6 кВ РТП-147 – ТП-4.	ТП-4(2 с.), 203, 8(1 с.), 599, 616, 622. Общая мощность – 3680 кВА	Торговые центры г.Ногинск	II	Неисправна КЛ выведена в ремонт, абоненты переведены на резервное питание.	03.01.2011 9 ч 20 мин
06.01.2011 8 ч 30 мин	В РТП-14 автоматически от МТЗ отключился МВ на ТП-87. Причина – падение дерева на ВЛ 6 кВ ТП-278 – ТП-592.	ТП-87, 539, 278, 592, 523, 89, 620. Общая мощность – 1450 кВА.	Частные ж/дома, СНТ, АЗС, ГСК г.Ногинск.	III	Неисправная отпайка ВЛ 6 кВ на ТП-592 (баланс ГСК) отключена, абоненты включены по исходной схеме.	06.01.2011 9 ч 10 мин
09.01.2011 12 ч 50 мин	В ТП-101 автоматически от МТЗ отключился МВ на ТП-516. Причина – электропробой КЛ 6 кВТП-516 – ТП-29.	ТП-516, 4(2 с), 203, 8, 599, 616, 622. Общая мощность – 4560 кВА	Жилые дома, торговые центры г.Ногинск	II	Неисправная КЛ выведена в ремонт, абоненты переведены на резервное питание.	09.01.2011 13 ч 50 мин

Должностное лицо, ответственное за достоверность информации

Начальник ОДС Замана Ю.В. _____.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Начальнику отдела по надзору
за электростанциями и распределительными сетями
ЦУ «Ростехнадзор»
В.А.Западнову

Сводка ОАО «Ногинская электросеть» о технологических нарушениях на 7:00 28.02.2011года

дата и время возникновения технологического нарушения	характер проявления и причина возникновения технологического нарушения	вид, объём и мощность отключенного оборудования	обесточенные потребители	категория надёжности, согласно схеме присоединения	принятые меры	дата и время включения
07.02.2011 02 ч 30 мин	В РТП-14 автоматически от МТЗ отключился МВ фид.802 ПС380. Причина – неисправность ЛЭП-6кВ КТП89-ТП523 (МОЭСК)	ТП-87, 89, 278,539, 592,620. Общая мощность – 1120 кВА.	Бытовой сектор. г.Ногинск.	III	Неисправная ЛЭП-6КВ выведена в ремонт.	02.01.2011 03 ч 17 мин
16.02.2011 14 ч 45 мин	На СШ 6 кВ ПС 43 возник режим однофазного замыкания на «землю». Причина – однофазное замыкание на «землю» КЛ-6кВ ТП-76 – ТП-202.	не отключалось	---	---	Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт, абоненты переведены на резервное питание.	16.02.2011 17 ч 43 мин

Должностное лицо, ответственное
за достоверность информации

Начальник ОДС Бурдаев В.Э..
(должность, Ф.И.О., подпись)

Начальнику отдела по надзору
за электростанциями и распределительными сетями
ЦУ «Ростехнадзор»
В.А.Западнову

Сводка ОАО «Ногинская электросеть» о технологических нарушениях на 7:00 31.03.2011года

дата и время возникновения технологического нарушения	характер проявления и причина возникновения технологического нарушения	вид, объём и мощность отключенного оборудования	обесточенные потребители	категория надёжности, согласно схеме присоединения	принятые меры	дата и время включения
09.03.2011 13.55	ЦРП 110 (МОЭСК) авт. откл. МВ (МТЗ) на ТП-546. КЛ-6кВ ЦРП110 – ТП546 повреждена при земляных работах сторонней организацией	ТП-546, общая мощность – 800 кВа	многоквартирные дома, КНС, котельная	II, III	Абоненты переведены на резервное питание. .Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт,	09.03.2011 15.42
12.03.2011 08.53	РП-90 авт. откл. МВ (МТЗ) на ТП-52. Неисправен Т-1 в ТП-52	ТП 52, 41, 160, 245, 528, 594, 602 общая мощность-2940кВа	частный сектор, многоквартирные дома	III	Абоненты переведены на резервное питание. .Произведена замена Т-1	12.03.2011 10.01
16.03.2011 17.03	РП-106 авт. откл. МВ (МТЗ) на ТП-129. В ТП-132 КЗ концевой муфты на ТП215 (МОЭСК)	ТП 63, 102, 108, 113, 129, 132, 590. общая мощность-3250кВа	многоквартирные дома, частный сектор, 3 котельные, магазины.	II, III	Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт	16.03.2011 18.25
21.03.2011 18.15	В ТП-12Б авт. откл. МВ (МТЗ) на ТП СНТ «Родник». Причина – неисправность в сетях абонента (КЗ КЛ-6кВ)	ТП СНТ «Родник», ТП СНТ «Феникс», ТП СНТ»Солнечный-1», ТП СНТ «Солнечный-2», ТП СНТ «Керамик», ТП СНТ «Золотые пески» общая мощность-2000кВа	СНТ	III	ЛЭП-6кВ включена в работу после ремонта	22.03.2011 18.12

Должностное лицо, ответственное
за достоверность информации

Начальник ОДС Бурдаев В.Э..
(должность, Ф.И.О., подпись)

Начальнику отдела по надзору
за электростанциями и распределительными сетями
ЦУ «Ростехнадзор»
В.А.Западнову

Сводка ОАО «Ногинская электросеть» о технологических нарушениях на 7:00 29.04.2011 года

дата и время возникновения технологического нарушения	характер проявления и причина возникновения технологического нарушения	вид, объём и мощность отключенного оборудования	обесточенные потребители	категория надёжности, согласно схеме присоединения	принятые меры	дата и время включения
18.04.2011 11.25	ТП-126 авт. откл. МВ (МТЗ) на КТП-105. Электропробой КЛ-6КВ ТП126-КТП105	КТП-105 (с.2). общая мощность – 400 кВа	КНС	II	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт.	18.04.2011 12.09
18.04.2011 16.20	ПС-43 (МОЭСК) авт. откл. МВ (МТЗ) на фид.11. Электропробой КЛ-6КВ ПС-43 (МОЭСК) -РТП153	ТП 153,97,6,168,182,83, 51,587,574,627,526,205,2 04,544,130,24,150,214,22 2,611,138,65,64,518,555, 260. общая мощность- 10180кВа	ВНС, ООО «НКСИ», ТД «Подмосковье», ЗАО «ОКО», бытовой сектор, СНТ	II, III	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт.	18.04.2011 20.18
20.04.2011 14.11	ЦРП-103 авт. откл. МВ (МТЗ) на ТП-2799. КЛ-6кВ ТП24-ТП35 повреждён при земляных работах сторонней организацией	ТП 279,35,24,105(с.1). общая мощность- 1450кВа	КНС, бытовой сектор	II, III	Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт	20.04.2011 15.17
22.04.2011 18.15	ЦРП-110 (МОЭСК) авт. откл. МВ (МТЗ) на ТП 282. Электропробой КЛ-6кВ ТП631-ТП109	ТП282,43,36,512,527, 112, 621,220,109,631 общая мощность- 1558кВа	бытовой сектор, СНТ	III	ЛЭП-6кВ включена в работу после ремонта	22.04.2011 23.24

Должностное лицо, ответственное за достоверность информации

Начальник ОДС Бурдаев В.Э..
(должность, Ф.И.О., подпись)

Начальнику отдела по надзору
за электростанциями и распределительными сетями
ЦУ «Ростехнадзор»
В.А.Западнову

Сводка ОАО «Ногинская электросеть» о технологических нарушениях на 7:00 31.05.2011 года

дата и время возникновения технологического нарушения	характер проявления и причина возникновения технологического нарушения	вид, объём и мощность отключенного оборудования	обесточенные потребители	категория надёжности, согласно схеме присоединения	принятые меры	дата и время включения
03.05.2011 12.17	РП-14 авт. откл. МВ (МТЗ) на ТП-87. Электропробой КЛ-6КВ РП14-ТП87	ТП87,539,620,278,89,523 89, 592 общая мощность – 1580 кВа	бытовой сектор, многоквартирные дома, СНТ	II, III	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт.	03.05.2011 14.10
03.05.2011 12.20	ПС380 авт. откл. МВ фид.501(ЦРП103 сек1). Электропробой КЛ-6КВ ЦРП103-ТП535	ТП215,РТП90(с.1),174 (с.2),134(с.2),614(с.2), 232,161. общая мощность – 3503 кВа	ОАО «Ростелеком», ОАО «Делфа», многоквартирные дома, котельная, ВНС, ЗАО «Русское море»	II, III	Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт (КЛ-6кВ на балансе абонента).	03.05.2011 15.18
06.05.2011 03.35	ЦРП103(2) авт. откл. МВ (МТЗ) на ТП279. Электропробой КЛ-6КВ ТП24-ТП35	ТП279(с.1),24,35,105(с2) общая мощность-1450кВа	ОАО «Московское», бытовой сектор, КНС,	II, III	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт.	06.05.2011 05.32
14.05.2011 13.40	ТП-420 авт. откл. МВ (МТЗ) на ТП294. Электропробой КЛ-6кВ ТП415-ТП496	ТП491, 495, 496, 314 общая мощность-1450кВа	СНТ	III	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт.	14.05.2011 21.50
17.05.2011 20.04	ТП-279 пропало напряжение на СШ-6кВ КЛ-6кВ ТП42-ТП279 неполнофазный режим	ТП 279,35,24,105(с.1). общая мощность-1450кВа	ОАО «Московское», КНС, бытовой сектор	II, III	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт	17.05.2011 22.47
20.05.2011 14.14	ЦРП103(с2) авт. откл. МВ (МТЗ) на РТП90(с2). Электропробой КЛ-6КВ ЦРП103(с2)-РТП90(с2)	ТП90,40(с1),52,160,528, 602,594,245,41(с1). общая мощность-1850кВа	ОАО «Ногинский хлебокомбинат», многоквартирные дома, бытовой сектор, ВНС	II, III	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт	20.05.2011 14.25
25.05.2011 12.24	ЦРП-103 авт. откл. МВ (МТЗ) на ТП 279. Электропробой КЛ-6кВ ТП279-ТП24	ТП279, 24 общая мощность-1200кВа	ОАО «Московское», бытовой сектор	III	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт	25.05.2011 13.52

30.05.2011 04.45	РП-96 авт. откл. ВВ (МТЗ) на ТП 269. Электропробой КЛ-6кВ ТП269-ТП155	ТП269,540,155(с2) общая мощность-1360кВа	ВНС, КНС, бытовой сектор	II, III	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт	30.05.2011 06.28

Должностное лицо, ответственное за достоверность информации

Начальник ОДС Бурдаев В.Э..
(должность, Ф.И.О., подпись)

Начальнику отдела по надзору
за электростанциями и распределительными сетями
ЦУ «Ростехнадзор»
В.А.Западнову

Сводка ЗАО «Богородскаяая электросеть» о технологических нарушениях на 7:00 30.06.2011 года

дата и время возникновения технологического нарушения	характер проявления и причина возникновения технологического нарушения	вид, объём и мощность отключенного оборудования	обесточенные потребители	категория надёжности, согласно схеме присоединения	принятые меры	дата и время включения
10.06.2011 11.50	ПС380 авт. откл. МВ (МТЗ) фид.805 (ЦРП103 сек2). Электропробой КЛ-6КВ ПС380-ЦРП103	ТП101(2),28,249,13,623, 614,90(2),11,279(2),601, 40(1),55,54,85,52,594, 245,41,141,163,145,180,2 13515,538 общая мощность – 12070 кВа	бытовой сектор, многоквартирные дома, магазины, ОАО «ПОГАТ», ОАО «Новейшие технологии», ОАО «Московское», котельные, ВЗУ.	II, III	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт.	10.06.2011 13.20
10.06.2011 21.22	ПС84 авт. откл. МВ (МТЗ) фид.405 (РП250 сек2). Электропробой КЛ-6КВ РП250-ТП168(МОЭСК)	ТП250(2),235,295,210, 520,551,606 общая мощность – 2910 кВа	многоквартирные дома, котельная, магазины.	II, III	Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт (КЛ-6кВ на балансе МОЭСК).	10.06.2011 22.37
20.06.2011 00.53	ПС131 «земля» на СШ-6кВ сек.1 Однофазное замыкание на землю КЛ-6кВ ТП924-ТП929	Без отключения	----	---	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт.	20.06.2011 01.27
24.06.2011 18.43	ПС380 «земля» на СШ-6кВ сек.5. Однофазное замыкание на землю КЛ-6кВ ТП215-ТП570 (повреждён при земляных работах сторонней организацией)	Без отключения	----	---	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт	24.06.2011 21.00
24.06.2011 20.50	РП14(с2) авт. откл. МВ (МТЗ) на ТП26 Электропробой КЛ-6КВ ТП25-ТП218.	ТП218,25,26,185(1), общая мощность-770кВа	бытовой сектор, ВНС.	II, III	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6КВ выведена в ремонт	24.06.2011 22.12

Должностное лицо, ответственное
за достоверность информации

Начальник ОДС Бурдаев В.Э..
(должность, Ф.И.О., подпись)

Начальнику отдела по надзору
за электростанциями и распределительными сетями
ЦУ «Ростехнадзор»
В.А.Западнову

Сводка ЗАО «Богородская электросеть» о технологических нарушениях на 7:00 31.07.2011 года

дата и время возникновения технологического нарушения	характер проявления и причина возникновения технологического нарушения	вид, объём и мощность отключенного оборудования	обесточенные потребители	категория надёжности, согласно схеме присоединения	принятые меры	дата и время включения
01.07.2011 10.11	ПС788 авт. откл. МВ фид.206. КЛ-6кВ ПС788-ТП918 повреждён при земляных работах сторонней организацией	ТП 918(1), 906 общая мощность-720 кВа	артскважина, бытовой сектор	2, 3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	01.07.2011 11.21
05.07.2011 17.08	ПС380 авт. откл. МВ фид.501, авт. откл. МВ фид. 805 КЛ-6кВ ЦРП103(1)-РП90(1) и КЛ-6кВ ЦРП103(2)-РП90(2) повреждены при попытке хищения	ТП 101, 94, 82, 57, 241, 516, 266, 67, 203, 8, 157, 599, 622, 616, 4, 251, 15, 133, 147, 9, 28, 249, 70, 90(1), 174(2), 134(2), 232, 161, 141, 163, 623(1), 614(1), 42, 601, 533, 535 общая мощность-25800 кВа	артскважина, ВНС, котельные, администрация Ногинского района и г. Ногинска, многоквартирные дома, торговые центры, офисные центры, кинотеатр, школа, детсад, Дом быта, ОАО "Русское море", ОАО "Лесмаркет", ЗАО "Ногинский пивзавод"	2, 3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправные КЛ-6кВ выведены в ремонт	05.07.2011 23.05
08.07.2011 19.30	ПС100 фид.7 "земля" на СШ-6кВ ВЛ-6кВ ПС100-КРУН263 обрыв провода	ТП 88, 116, 117, 118, 119, 142, 143, 148, 257, 272, 307, 550, 566, 558, 578, 582 общая мощность-4143 кВа	бытовой сектор, магазины, СНТ	3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	08.07.2011 20.00

08.07.2011 03.19	ПС43 фид.11Б "земля" на СШ-6кВ ВЛ-6кВ ТП7-ТП-104-ТП211 возгорание опоры и обрыв провода при грозе	---	---	---	Неисправный участок ВЛ-6кВ выведен в ремонт	без отключения
09.07.2011 12.15	ПС43 фид.11Б "земля" на СШ-6кВ КЛ-6кВ РП182-РП6 повреждена при земляных работах сторонней организацией	ТП 182(2) общая мощность-1000 кВа	ОАО "Ногинский хладокомбинат"	2	Абонент переведён на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	09.07.2011 12.31
24.07.2011 03.20	ТП405(2) авт. откл. МВ на ТП289(1) неисправность в сетях абонента (ТП449)	ТП 289(1), 290(1),291(1), 292(1), 293(1), 443, 439, 444, 445, 448, 446, 447, 463, 450, 473, 471, 472, 466, 467, 468, 469, 470, 465, 449 общая мощность-6870 кВа	КНС, бытовой сектор, СНТ	2,3	ТП449 выведена в ремонт	24.07.2011 05.30
26.07.2011 16.31	РП9(2) авт. откл. МВ на ТП249 неисправность в сетях абонента (ТП1 Ногинского трамвайного предприятия)	ТП 70, 249, 13(1) общая мощность-1350 кВа	многоквартирные дома, магазины, Дом быта	3	ТП1 Ногинского трамвайного предприятия выведена в ремонт	26.07.2011 17.31

Должностное лицо ответственное за достоверность информации Начальник ОДС Бурдаев В.Э.

должность *ФИО* *подпись*

Начальнику отдела по надзору
за электростанциями и распределительными сетями
ЦУ «Ростехнадзор»
В.А.Западнову

Сводка ЗАО «Богородская электросеть» о технологических нарушениях на 7:00 31.08.2011 года

дата и время возникновения технологического нарушения	характер проявления и причина возникновения технологического нарушения	вид, объём и мощность отключенного оборудования	обесточенные потребители	категория надёжности, согласно схеме присоединения	принятые меры	дата и время включения
08.08.2011 13.56	ЦРП103(1) авт.откл. МВ на РП101(2). Электропробой КЛ-6КВ РП6-ТП251	ТП 101(2), 82, 57, 266, 67, 157, 516, 8(2), 4,251, 15, 133 общая мощность- 6370 кВа	котельные, администрация Ногинского района, бытовой сектор, торговые центры, офисные центры, кинотеатр, детсад, школа	2, 3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	08.08.2011 14.24
17.08.2011 10.13	РП250 авт.откл. МВ на ТП58. Электропробой КЛ-6кВ ТП154-ТП71	ТП 58, 258, 224, 536, 154,149 общая мощность- 2840 кВа	ВЗУ, многоквартирные дома, магазины	2, 3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправные КЛ-6кВ выведены в ремонт	17.08.2011 10.43
20.08.2011 10.20	РП92 авт.откл. МВ на ТП262 Неисправность в/в электродвигателя у абонента (ФГУП ЦНИИТИ)	ТП 261,262 общая мощность- 2000 кВа	ФГУП ЦНИИТИ	2	Неисправный электродвигатель выведен в ремонт, линия включена в работу	20.08.2011 11.20
24.08.2011 01.40	РП190 авт.откл. МВ на ТП219 Неисправность в сетях абонента (ООО "НКСИ")	ТП 219 общая мощность- 1000 кВа	ООО "НКСИ"	2	Неисправность в сетях абонента устранена, линия включена в работу	24.08.2011 02.01

Должностное лицо ответственное за достоверность информации

Начальник ОДС Бурдаев В.Э.
должность *ФИО* *подпись*

Начальнику отдела по надзору
за электростанциями и распределительными сетями
ЦУ «Ростехнадзор»
В.А.Западнову

Сводка ЗАО «Богородская электросеть» о технологических нарушениях на 7:00 30.09.2011 года

дата и время возникновения технологического нарушения	характер проявления и причина возникновения технологического нарушения	вид, объём и мощность отключенного оборудования	обесточенные потребители	категория надёжности, согласно схеме присоединения	принятые меры	дата и время включения
13.09.2011 09.50	РП210(1) авт.откл. МВ на ТП149. КЛ-6кВ ТП149-ТП154 повреждён при земляных работах сторонней организацией	ТП 149, 154 общая мощность-1070 кВа	ВЗУ, бытовой сектор	2, 3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	13.09.2011 11.50
18.09.2011 22.40	РП714(1) авт.откл. МВ на ТП710(2). Неисправность в сетях абонента (ТП583)	ТП710(2),722,720,583(1), 711, 721,708 общая мощность-3380 кВа	ВЗУ, многоквартирные дома, магазины, частный сектор	2, 3	Неисправное оборудование выведено в ремонт, линия включена в работу	18.08.2011 00.16
22.09.2011 14.40	ПС43(МОЭСК) авт.откл. МВ фид.11 КЛ-6кВ РП150-ТП76 повреждена при земляных работах сторонней организацией	ТП 6,7,574,587,634,627,39, 635,526,205,613,130,544, 211,556,244,204,525,168, 97,153(1),150(2),222,611, 138,65,64,518,555(2),76 общая мощность-10444 кВа	ВЗУ, ОАО "Ногинский мясокомбинат", ООО ТД "Подмосковье", ЗАО "Швейная фабрика", ЗАО "ОКО", гостиница "Гирус", магазины, частный сектор, СНТ	2, 3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	22.09.2011 17.11
23.09.2011 20.48	ПС100(МОЭСК) авт.откл. МВ фид.7 Обрыв ВЛ-6кВ фид.7 ПС100	ТП582,307,117,550,558, 148,566,272,119,143,118, 252, 116,162,142,257,88 общая мощность-4423 кВа	частный сектор, магазины, СНТ	3	ВЛ-6кВ восстановлена, линия включена в работу	24.09.2011 11.51
27.09.2011 17.37	РП91 авт. откл. МВ на ТП605 КЛ-6кВ РП91--ТП605 повреждена при земляных работах сторонней организацией	ТП605,75,140,312,216,299, 308,225(2) общая мощность-3620 кВа	многоквартирные дома, магазины, частный сектор, насосная	2, 3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	27.09.2011 23.55

Должностное лицо ответственное за достоверность информации — Начальник ОДС (должность) Бурдаев В.Э. (ФИО) (подпись)

Начальнику отдела по надзору
за электростанциями и распределительными сетями
ЦУ «Ростехнадзор»
В.А.Западнову

Сводка ЗАО «Богородская электросеть» о технологических нарушениях на 7:00 31.10.2011 года

дата и время возникновения технологического нарушения	характер проявления и причина возникновения технологического нарушения	вид, объём и мощность отключенного оборудования	обесточенные потребители	категория надёжности, согласно схеме присоединения	принятые меры	дата и время включения
04.10.2011 00.44	РП153 авт.откл. МВ на РП6. КЛ-6кВ ТП204-ТП205 повреждена при земляных работах сторонней организацией	ТП153(1),97,6,168,83,513, 51,7,205,204,526,544,130, 613,211,39,574,587,634, 627,244,556,525,635 общая мощность- 5727 кВа	ВЗУ, ОАО "НКСИ", ЗАО "Швейная фабрика", частный сектор, магазины, АЗС	2, 3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	04.10.2011 06.03
07.10.2011 10.00	РП294(1) авт.откл. МВ на ТП494. Электропробой КЛ-10кВ ТП415-ТП499	ТП494,329,335,493,499,41 5,496,495,314,491 общая мощность- 3380 кВа	многоквартирные дома, магазины, частный сектор, СНТ, адм. пос. Воровского	3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-10кВ выведена в ремонт	07.10.2011 14.00
11.10.2011 06.48	ПС131(МОЭСК) авт.откл. МВ фид.21 Электропробой КЛ-6кВ ТП947-ТП918	ТП947,918(1),905,908,911, 913,904 общая мощность- 3620 кВа	ВЗУ, котельная, складской комплекс, частный сектор	2, 3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	11.10.2011 15.22
16.10.2011 09.02	РП90 авт.откл. МВ на РП40. КЛ-6кВ ТП13-ТП30 повреждена при земляных работах сторонней организацией	ТП40(1),54,55,85,30,13(1) общая мощность- 2760 кВа	многоквартирные дома, магазины, котельная	3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	16.10.2011 14.36
16.10.2011 09.02	РП101 авт. откл. МВ на ТП94 Электропробой КЛ-10кВ ТП241-ТП94	ТП94,241,617(1) общая мощность- 2140 кВа	многоквартирные дома, магазины, котельная, ОАО "Ногинский хлебозавод", п/ст трамвайного предприятия, адм. г. Ногинска	2, 3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	16.10.2011 11.05

Должностное лицо ответственное за достоверность информации — Начальник ОДС (должность) Бурдаев В.Э. (ФИО) (подпись)

Начальнику отдела по надзору
за электростанциями и распределительными сетями
ЦУ «Ростехнадзор»
В.А.Западнову

Сводка ЗАО «Богородская электросеть» о технологических нарушениях на 7:00 30.11.2011 года

дата и время возникновения технологического нарушения	характер проявления и причина возникновения технологического нарушения	вид, объём и мощность отключенного оборудования	обесточенные потребители	категория надёжности, согласно схеме присоединения	принятые меры	дата и время включения
03.11.2011 15.11	РП9 авт.откл. МВ на РП249. неисправность в сетях 6кВ абонента (п/ст трамвайного управления)	ТП249, 70, 13(2) общая мощность-660кВа	многоквартирные дома, магазины, частный сектор	3	Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	03.11.2011 16.21
06.11.2011 22.25	РП90 авт.откл. МВ фид.602 ПС380. Электропробой КЛ-10кВ ТП24-ТП35	ТП90(2), 52, 160, 528, 594, 245, 41(1), 40(1), 55, 54, 30, 13(1), 279, 24, 35, 105(2), 85. общая мощность-7430 кВа	ВЗУ, многоквартирные дома, магазины, частный сектор, ЗАО "Ногинский хлебокомбинат", адм. Г. Ногинска	2,3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	07.11.2011 03.42
11.11.2011 13.38	ПС101 авт.откл. МВ на ТП516. КЛ-6кВ ТП516-ТП29 повреждена при земляных работах сторонней организацией	ТП516, 8(2) общая мощность-1130 кВа	многоквартирные дома, ТЦ "Богородский"	2, 3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	11.11.2011 14.15
11.11.2011 13.38	ПС380(МОЭСК) авт.откл. МВ фид.606. Электропробой КЛ-6кВ ТП503-ТП504	ТП500(1)-503(1), 504(2)-507(2), 603(1), 210(2), 149(2), 152, 31, 271, 183(1), общая мощность-4160кВа	ВЗУ, многоквартирные дома, магазины, частный сектор, котельная	2, 3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	11.11.2011 18.40
27.11.2011 14.03	ПС100(МОЭСК) авт. откл. МВ фид.7. Повреждение ВЛ-6кВ фид.7 ПС100	ТП118, 252, 143, 119, 272, 566, 148, 558, 550, 117, 307, 582 общая мощность-3403кВа	магазины, частный сектор, котельная	3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная ВЛ-6кВ выведена в ремонт	27.11.2011 17.57

Должностное лицо ответственное за достоверность информации Начальник ОДС Бурдаев В.Э.

должность *ФИО* *подпись*

Начальнику отдела по надзору
за электростанциями и распределительными сетями
ЦУ «Ростехнадзор»
В.А.Западнову

Сводка ЗАО «Богородская электросеть» о технологических нарушениях на 7:00 30.12.2011 года

дата и время возникновения технологического нарушения	характер проявления и причина возникновения технологического нарушения	вид, объём и мощность отключенного оборудования	обесточенные потребители	категория надёжности, согласно схеме присоединения	принятые меры	дата и время включения
06.12.2011 10.40	ЦРП103 авт.откл. МВ на РП538. Электропробой КЛ-6кВ ТП105-ТП163	ТП538(1), 515(2),141, 163 общая мощность-810кВа	частный сектор, СТОА	3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	06.12.2011 11.40
09.12.2011 17.59	ПС380 авт.откл. МВ фид.704. Электропробой КЛ-6кВ фид.704 (ПС380-ЦРП103)	ТП147(1), 4(2), 203, 8(1), 539, 622, 616, 617, 569, 596, 571, 59, 80,104,42(1),601(1) общая мощность-10305 кВа	многоквартирные дома, магазины, частный сектор, ЗАО "Русское море", торговыые центры, ОАО "НОЗМП"	2,3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	09.12.2011 19.05
09.12.2011 16.56	ПС333 авт.откл. МВ фид.3. Электропробой КЛ-6кВ фид.3 (ПС333-РП131)	ТП131(2), 199, 280, 267, 519, 27, 568, 10(2), 184 общая мощность-2970 кВа	многоквартирные дома, частный сектор, КНС, магазины	2, 3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	09.12.2011 18.57
19.12.2011 10.55	РП153 авт.откл. ВВ на ТП259. Электропробой КЛ-6кВ РП153-ТП259	ТП259, 198, 242, 589 общая мощность-1380кВа	многоквартирные дома, магазины	3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	19.12.2011 12.35

Должностное лицо ответственное за достоверность информации — Начальник ОДС (должность) Бурдаев В.Э. (ФИО) (подпись)

Начальнику отдела по надзору
за электростанциями и распределительными сетями
ЦУ «Ростехнадзор»
В.А.Западнову

Сводка ЗАО «Богородская электросеть» о технологических нарушениях на 7:00 31.01.2012 года

дата и время возникновения технологического нарушения	характер проявления и причина возникновения технологического нарушения	вид, объём и мощность отключенного оборудования	обесточенные потребители	категория надёжности, согласно схеме присоединения	принятые меры	дата и время включения
05.01.2012 03.13	ПС100 (МОЭСК) "земля" на фид.7. Однофазное замыкание на "землю" КЛ-6кВ КРУН263-ТП118	ТП 252, 118, 143, 119, 272, 566, 148, 117, 307, 558, 550 общая мощность-3363 кВа	частный сектор, магазины, миникотельная	2, 3	Кратковременное поочерёдное отключение ЛЭП для отыскания "земли". Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	05.101.2012 12.01
20.01.2012 11.15	ПС43 (МОЭСК) "земля" на фид.3 Однофазное замыкание на "землю" КЛ-6кВ РП167-РП150	ТП 529, 66(1), 19(1), 300, 170, 124, 151, 84, 127, 32, 34, 93, 192, 155, 604, 150(1), 201, 214, 260, 518, 555, 209(2), 511, 534, 47, 121, 277, 109(2) общая мощность-13053 кВа	ЦРБ, котельная, ВЗУ, ОАО "Ногинский мясокомбинат", ТД "Подмосковье", АГЗС, многоквартирные дома, магазины, частный сектор	2,3	Кратковременное поочерёдное отключение ЛЭП для отыскания "земли". Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	20.01.2012 13.35
20.01.2012 17.15	ПС380 (МОЭСК) "земля" на фид. 704. Однофазное замыкание на "землю" КЛ-6кВ ТП244-ТП204	ТП 101(2), 82, 57, 266, 67, 157, 4(2), 251, 15, 133, 6, 168, 83, 513, 51, 7, 104, 80, 204, 205, 526, 627, 634, 613, 130 общая мощность-9023 кВа	Драмтеатр, администрация Ногинского района, РОВД, ОАО "Швейная фабрика", магазины, многоквартирные дома, частный сектор	2, 3	Кратковременное поочерёдное отключение ЛЭП для отыскания "земли". Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	20.01.2012 18.35
22.01.2012 08.05	ПС414 (МОЭСК) "земля" на фид.4 Однофазное замыкание на "землю" КЛ-6кВ ТП69-ТП228	ТП 287(2), 288(2), 162, 116, 578, 257, 142, 88, 281 общая мощность-2420 кВа	ВЗУ, магазины, частный сектор	2, 3	Кратковременное поочерёдное отключение ЛЭП для отыскания "земли". Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	22.01.2012 10.25

Должностное лицо ответственное за достоверность информации — Начальник ОДС (должность) Бурдаев В.Э. (ФИО) (подпись)

Начальнику отдела по надзору
за электростанциями и распределительными сетями
ЦУ «Ростехнадзор»
В.А.Западнову

Сводка ЗАО «Богородская электросеть» о технологических нарушениях на 7:00 29.02.2012 года

дата и время возникновения технологического нарушения	характер проявления и причина возникновения технологического нарушения	вид, объём и мощность отключенного оборудования	обесточенные потребители	категория надёжности, согласно схеме присоединения	принятые меры	дата и время включения
04.02.2012 02.47	РП250 авт.откл. МВ на ТП86. Электропробой КЛ-6кВ РП250-ТП86	ТП 86 общая мощность- 640 кВа	ВНС	2	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	04.02.2012 04.10
06.02.2012 08.48	ЦРП-А авт.откл. МВ на ТП914. Электропробой КЛ-6кВ ЦРП-А-ТП914	ТП 914, 909, 910, 946, 949 общая мощность- 2720 кВа	бытовой сектор, школа, дет. сад, котельная	2,3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	06.02.2012 10.59
13.02.2012 11.15	ЦРП103(1) авт.откл. МВ на РП101(2). Электропробой КЛ-6кВ РП101(2)-РП4	ТП 101(2), 82, 266, 67, 157, 4(1), 15, 133(1), 251, 53, 57 общая мощность- 5430 кВа	котельная, СИЗО, многоквартирные дома, кинотеатр "Рассвет", ж/д вокзал, администрация Ногинского района, ТЦ "Остров"	2,3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	13.02.2012 15.27
15.02.2012 09.42	ТП106 авт.откл. МВ на ТП18. Неисправность в сетях абонента	ТП 18 общая мощность- 630 кВа	ВЗУ з-д "Электросталь"	2, 3	Абоненты переведены на резервное питание.	15:02.2012 10.32
22.02.2012 11.53	РП92 авт.откл. МВ на ТП223. КЛ-6кВ ТП223-ТП31 повреждён при земляных работах сторонней организацией	ТП 189(1), 223, 207, 164, 183(2) общая мощность- 1450 кВа	КНС, ДК НЗТА, многоквартирные дома, бытовой сектор, дом-интернат для престарелых	2, 3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	22.02.2012 13.03
27.02.2012 06.50	ЦРП103(3) авт.откл. МВ на РП147. Электропробой КЛ-6кВ ЦРП103-РП147	ТП 147(2), 29, 4(2), 203, 8(1) общая мощность- 5380 кВа	В/Ч 43651, драмтеатр, ТЦ "Богородский", СПТУ-37	2, 3	Абоненты переведены на резервное питание. Неисправная КЛ-6кВ выведена в ремонт	27.02.2012 08.43

Должностное лицо ответственное за достоверность информации — Начальник ОДС — Бурдаев В.Э.

должность *ФИО* *подпись*